

笨港國民小學教室黑板照度檢測實施辦法

一、依據：

1. 本校健康促進計畫。

二、目的：

1. 協助總務處了解學校照明情形，以便更新改善照明之用，並確保學童視力保健之照明環境。
2. 瞭解不同時節學校學習空間照明情形及變化。
3. 讓學童瞭解閱讀空間的照明，照度充足與否對視力是有影響的。

三、實施時間：每學期開學前，作一次全校檢測。陰雨天作不定時檢測。

四、實施方法：

- 甲、 逐班檢測，並記錄作參考備用。
- 乙、 每班黑板照度分六個面向，學童桌面以九分法檢測。
- 丙、 若有不符合標準照度班級，建請總務處改善修補。
- 丁、 標準照度，黑板不低於—500Lux；一般教室桌面不低於—350Lux 為原則。

四、 檢測用具：檢測儀器壹具、記錄表格。

五、 此辦法經 校長同意後實施，修訂後亦同。